



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности по Агинскому, Дульдургинскому,

Могойтуйскому районам и городскому округу «Поселок Агинское»

687200, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, 4, т. 8(30256)2-24-01, e-mail: tpsnd_duldurga@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

31.03.2017г.

с. Таптанай

Предписание № 4/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «Таптанайская средняя общеобразовательная школа»

Бальжинимаеву Митуп Гомбожаповичу

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 31 » марта 2017 года проведено мероприятие по надзору

Состоимость, инициалы, фамилия

Государственным инспектором по Агинскому, Могойтуйскому, Дульдургинскому районам и ГО «Поселок Агинское» по пожарному надзору ТОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю майором внутренней службы Дамдиновым Батором Аюшиевичем

Имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

в отношении МБОУ «Таптанайская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Таптанай, ул. Калинина, 54А

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ Бальжинимаевым М.Г.

(указывается должность, фамилия и инициалы лица, участвующего в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителю учреждения распорядительным документом назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность в помещениях школы, определить противопожарный режим в помещениях учреждения, определить и обозначить места для курения или запрета курения, определить порядок	(основание п.2,3,4,71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);	До 01 сентября 2017 г.	

действия в случае обнаружения пожара, инструкцию о мерах пожарной безопасности учреждения привести в соответствие требованиям раздела XVIII Правил			
На объекте защиты в здании школы обеспечить наличие в месте размещения приборов приемно-контрольных системы пожарной сигнализации инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности системы автоматической пожарной сигнализации	(основание п.64 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);		
Пронумеровать первичные средства пожаротушения (огнетушители) в здании школы. Журнал учета первичных средств (огнетушителей) заполнить полностью. Вести учет наличия, периодичности осмотров и сроков перезарядки огнетушителей. Пожарный щит доукомплектовать 2 ведрами, 1 лопатой, 1 ломом, 1 бочкой 0,2 куб.м., ящик для песка оборудовать крышкой	(основание п.475,478,482,483 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390. «О противопожарном режиме»);	До 01 сентября 2017 г.	
Представить акты проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих деятельность на объекте	(основание п.12 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390; п.2.1.3, п.2.1.4 ВППБ 13-01-94 Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации);	До 01 сентября 2017 г.	
Привести в соответствие декларацию пожарной безопасности объекта положениям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.	(основание - ст.64 ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	До 01 сентября 2017 г.	
Провести работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	(основание - п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. 390 «О противопожарном режиме»);	До 01 сентября 2017 г.	
Представить акты проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и оповещения, помещение спортзала школы оборудовать пожарной сигнализацией в соответствии с НПБ 110-03	(основание п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);	До 01 сентября 2017 г..	

Провести ремонт неисправного объемного светящегося знака «Выход» на 2 этаже в правом крыле здания, распределительные коробки электропроводки в столовой оборудовать крышкой, заменить сломанный выключателя электроосвещения в столовой	(основание п.42,43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);	До 01 сентября 2017 г.	
---	--	------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в июле 2017 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Агинскому, Могойтуйскому, Дульдургинскому районам и ГО Поселок Агинское» по пожарному надзору Дамдинов Б. А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

31 " марта 2017 года


(подпись)
М.П. *

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ «Таптанайская средняя общеобразовательная школа»
Бальжинмаев М.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » марта 2017 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.